
1
2
3
4
5
6
7
IV PIĘTRO
+10,80
III PIĘTRO
+8,10
II PIĘTRO
+5,40
I PIĘTRO
+2,70
PARTER
+0,00
PIWNICE
-2,50
401.1 Pokój 20°C 1380 W
402.1 Kuchnia 20°C 490 W
403.1 Pokój 20°C 860 W
KL.301 Klatka schodowa 8°C 470 W
417.1 Pokój 20°C 890 W
413.1 Kuchnia 20°C 490 W
414.1 Pokój 20°C 1380 W
401.2 Pokój 20°C 1380 W
301.1 Pokój 20°C 990 W
302.1 Kuchnia 20°C 340 W
303.1 Pokój 20°C 630 W
KL.201 Klatka schodowa 8°C 840 W
317.1 Pokój 20°C 650 W
313.1 Kuchnia 20°C 340 W
314.1 Pokój 20°C 1050 W
301.2 Pokój 20°C 1050 W
201.1 Pokój 20°C 990 W
202.1 Kuchnia 20°C 340 W
203.1 Pokój 20°C 630 W
KL.101 Klatka schodowa 8°C 1030 W
217.1 Pokój 20°C 650 W
213.1 Kuchnia 20°C 340 W
214.1 Pokój 20°C 1050 W
201.2 Pokój 20°C 1050 W
101.1 Pokój 20°C 1030 W
102.1 Kuchnia 20°C 360 W
103.1 Pokój 20°C 660 W
KL.1 Klatka schodowa 8°C 1030 W
117.1 Pokój 20°C 690 W
113.1 Kuchnia 20°C 360 W
114.1 Pokój 20°C 1080 W
101.2 Pokój 20°C 1080 W
1.1 Pokój 20°C 1210 W
2.1 Kuchnia 20°C 420 W
3.1 Pokój 20°C 780 W
KL.1.1 Klatka schodowa 8°C 2520 W
13.1 Kuchnia 20°C 420 W
14.1 Pokój 20°C 1260 W
1.2 Pokój 20°C 1260 W
0 Piwnica 8°C 0 W
0 Piwnica 8°C 0 W
S130-1 16 el.
S130-1 6 el.
S130-1 10 el.
S130-1 10 el.
S130-1 6 el.
S130-1 16 el.
S130-1 16 el.
S130-1 11 el.
S130-1 4 el.
S130-1 7 el.
S130-1 7 el.
S130-1 4 el.
S130-1 12 el.
S130-1 12 el.
S130-1 11 el.
S130-1 4 el.
S130-1 7 el.
S130-1 7 el.
S130-1 4 el.
S130-1 12 el.
S130-1 12 el.
S130-1 12 el.
S130-1 4 el.
S130-1 8 el.
S130-1 8 el.
S130-1 4 el.
S130-1 13 el.
S130-1 13 el.
S130-1 14 el.
S130-1 5 el.
S130-1 9 el.
S130-3 18 el.
S130-1 5 el.
S130-1 15 el.
S130-1 15 el.
GZ-2 1,250 m
GZ-2 1,250 m
GZ-2 1,500 m
GZ-2 1,500 m
ZT dn 10
ZT dn 15
n4.50
n2.00
n3.50
n1.50
n2.50
n4.00
n3.00
n6.00
n20
dn 10 1380 W
dn 10 490 W
dn 10 860 W
dn 10 470 W
dn 10 890 W
dn 10 990 W
dn 10 340 W
dn 10 630 W
dn 10 1380 W
dn 10 840 W
dn 10 650 W
dn 10 1050 W
dn 15 2370 W
dn 10 830 W
dn 10 1490 W
dn 15 2850 W
dn 15 2430 W
dn 10 1030 W
dn 15 3360 W
dn 10 1170 W
dn 15 2120 W
dn 10 660 W
dn 20 4530 W
dn 10 690 W
dn 10 360 W
dn 15 3480 W
dn 10 1080 W
dn 20 4390 W
dn 10 1210 W
dn 10 1530 W
dn 10 420 W
dn 15 2780 W
dn 10 780 W
dn 15 2520 W
dn 20 4580 W
dn 10 1260 W
dn 25 8770 W
ZR dn 25
RRC dn 15
ZR dn 20
ZR dn 15
dn 15 1950 W
dn 15 3540 W
dn 20 5820 W
dn 20 5600 W
dn 20 7550 W
dn 25 11090 W
dn 32 19860 W
dn 32 21810 W
dn 32 27630 W


8
9
10
11
12
13
14
15
402.2
Kuchnia
20°C 490 W
dn 10
490 W
n2.00
ZT
dn 10
S130-1
6 el.
403.2
Pokój
20°C 860 W
dn 10
860 W
ZT
dn 10
n3.50
S130-1
10 el.
KL.302
Klatka schodowa
8°C 470 W
dn 10
470 W
n2.00
ZT
dn 10
GZ-2 1,250 m
417.2
Pokój
20°C 890 W
dn 10
890 W
ZT
dn 10
n3.50
S130-1
10 el.
413.2
Kuchnia
20°C 490 W
dn 10
490 W
n2.00
ZT
dn 10
S130-1
6 el.
414.2
Pokój
20°C 1380 W
dn 10
1380 W
ZT
dn 10
n4.50
S130-1
16 el.
401.3
Pokój
20°C 1380 W
dn 10
1380 W
n4.50
ZT
dn 10
S130-1
16 el.
402.3
Kuchnia
20°C 490 W
dn 10
490 W
n2.00
ZT
dn 10
S130-1
6 el.
403.3
Pokój
20°C 860 W
dn 10
860 W
ZT
dn 10
n3.50
S130-1
10 el.
302.2
Kuchnia
20°C 340 W
dn 10
490 W
dn 10
340 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
303.2
Pokój
20°C 630 W
dn 10
860 W
dn 10
630 W
ZT
dn 10
n2.50
S130-1
7 el.
KL.202
Klatka schodowa
8°C 840 W
dn 10
1360 W
dn 10
840 W
n3.50
ZT
dn 10
GZ-2 1,250 m
317.2
Pokój
20°C 650 W
dn 10
650 W
ZT
dn 10
n2.50
S130-1
7 el.
313.2
Kuchnia
20°C 340 W
dn 10
490 W
dn 10
340 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
314.2
Pokój
20°C 1050 W
dn 10
1380 W
dn 10
1050 W
ZT
dn 10
n4.00
S130-1
12 el.
301.3
Pokój
20°C 1050 W
dn 10
1380 W
dn 10
1050 W
n4.00
ZT
dn 10
S130-1
12 el.
302.3
Kuchnia
20°C 340 W
dn 10
490 W
dn 10
340 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
303.3
Pokój
20°C 630 W
dn 10
860 W
dn 10
630 W
ZT
dn 10
n2.50
S130-1
7 el.
202.2
Kuchnia
20°C 340 W
dn 10
830 W
dn 10
340 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
203.2
Pokój
20°C 630 W
dn 10
1490 W
dn 10
630 W
ZT
dn 10
n2.50
S130-1
7 el.
KL.102
Klatka schodowa
8°C 1030 W
dn 15
2850 W
dn 10
1030 W
n3.50
ZT
dn 10
GZ-2 1,500 m
217.2
Pokój
20°C 650 W
dn 10
650 W
ZT
dn 10
n2.50
S130-1
7 el.
213.2
Kuchnia
20°C 340 W
dn 10
830 W
dn 10
340 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
214.2
Pokój
20°C 1050 W
dn 15
2430 W
dn 10
1050 W
ZT
dn 10
n4.00
S130-1
12 el.
201.3
Pokój
20°C 1050 W
dn 15
2430 W
dn 10
1050 W
n4.00
ZT
dn 10
S130-1
12 el.
202.3
Kuchnia
20°C 340 W
dn 10
830 W
dn 10
340 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
203.3
Pokój
20°C 630 W
dn 10
1490 W
dn 10
630 W
ZT
dn 10
n2.50
S130-1
7 el.
102.2
Kuchnia
20°C 360 W
dn 10
1170 W
dn 10
360 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
103.2
Pokój
20°C 660 W
dn 15
2120 W
dn 10
660 W
ZT
dn 10
n3.00
S130-1
8 el.
KL.2
Klatka schodowa
8°C 1030 W
dn 20
4530 W
dn 10
1030 W
n4.00
ZT
dn 10
GZ-2 1,500 m
117.2
Pokój
20°C 690 W
dn 10
690 W
ZT
dn 10
n3.00
S130-1
8 el.
113.2
Kuchnia
20°C 360 W
dn 10
1170 W
dn 10
360 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
114.2
Pokój
20°C 1080 W
dn 15
3480 W
dn 10
1080 W
ZT
dn 10
n4.00
S130-1
13 el.
101.3
Pokój
20°C 1080 W
dn 15
3480 W
dn 10
1080 W
n4.00
ZT
dn 10
S130-1
13 el.
102.3
Kuchnia
20°C 360 W
dn 10
1170 W
dn 10
360 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
103.3
Pokój
20°C 660 W
dn 15
2120 W
dn 10
660 W
ZT
dn 10
n3.00
S130-1
8 el.
2.2
Kuchnia
20°C 420 W
dn 10
1530 W
dn 10
420 W
n2.00
ZT
dn 10
S130-1
5 el.
3.2
Pokój
20°C 760 W
dn 15
2780 W
dn 10
760 W
ZT
dn 10
n3.50
S130-1
9 el.
KL.1.2
Klatka schodowa
8°C 2520 W
dn 15
2520 W
ZT
dn 15
n6.00
S130-3
18 el.
13.2
Kuchnia
20°C 420 W
dn 10
1530 W
dn 10
420 W
n2.00
ZT
dn 10
S130-1
5 el.
14.2
Pokój
20°C 1260 W
dn 20
4560 W
dn 10
1260 W
ZT
dn 10
n4.50
S130-1
15 el.
1.3
Pokój
20°C 1260 W
dn 20
4560 W
dn 10
1260 W
n4.50
ZT
dn 10
S130-1
15 el.
2.3
Kuchnia
20°C 420 W
dn 10
1530 W
dn 10
420 W
n2.00
ZT
dn 10
S130-1
5 el.
3.3
Pokój
20°C 760 W
dn 15
2780 W
dn 10
760 W
ZT
dn 10
n3.50
S130-1
9 el.
n20
RRC
dn 15
ZR
dn 15
dn 15
1950 W
RRC
dn 15
n20
ZR
dn 15
dn 15
3540 W
dn 25
8770 W
ZR
dn 25
n20
RRC
dn 15
n20
RRC
dn 15
ZR
dn 15
dn 15
1950 W
0
Piwnica
8°C 0 W
RRC
dn 15
n20
ZR
dn 20
dn 20
5820 W
"1"
"2"
"1"
"2"
n20
RRC
dn 15
ZR
dn 20
dn 20
5820 W
n20
RRC
dn 15
ZR
dn 15
dn 15
1950 W
RRC
dn 15
n20
ZR
dn 15
dn 15
3540 W
dn 40
33450 W
dn 40
35400 W
dn 40
38940 W
dn 40
47710 W
dn 40
49660 W
dn 40
55480 W
dn 32
27850 W
dn 32
22030 W
dn 32
20080 W
dn 32
16540 W
ISTNIEJĄCE ROZDZIELACZE
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ZAW KUL
dn 50
ZAW KUL
dn 50
ZAW KUL
dn 25
RZR
dn 20
n2.1
RZR
dn 50
n4.7
RZR
dn 50
n2.4


16
17
18
28
27
26
KL.303
Klatka schodowa
8°C 470 W
dn 10
470 W
n2.00
ZT
dn 10
GZ-2 1,250 m
417.3
Pokój
20°C 890 W
dn 10
890 W
ZT
dn 10
n3.50
S130-1
10 el.
413.3
Kuchnia
20°C 490 W
dn 10
490 W
n2.00
ZT
dn 10
S130-1
6 el.
414.3
Pokój
20°C 1380 W
dn 10
1380 W
ZT
dn 10
n4.50
S130-1
16 el.
406.1
Pokój
20°C 890 W
dn 10
890 W
n3.50
ZT
dn 10
S130-1
10 el.
407.1
Pokój
20°C 1310 W
dn 10
1310 W
n4.50
ZT
dn 10
S130-1
15 el.
406.1'
Pokój
20°C 1370 W
dn 10
1370 W
ZT
dn 10
n4.50
S130-1
15 el.
408.1
Kuchnia
20°C 450 W
dn 10
450 W
n2.00
ZT
dn 10
S130-1
5 el.
KL.203
Klatka schodowa
8°C 840 W
dn 10
1360 W
dn 10
840 W
n3.50
ZT
dn 10
GZ-2 1,250 m
317.3
Pokój
20°C 650 W
dn 10
650 W
ZT
dn 10
n2.50
S130-1
7 el.
313.3
Kuchnia
20°C 340 W
dn 10
490 W
dn 10
340 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
314.3
Pokój
20°C 1050 W
dn 10
1380 W
dn 10
1050 W
ZT
dn 10
n4.00
S130-1
12 el.
306.1
Pokój
20°C 810 W
dn 10
890 W
dn 10
810 W
n3.50
ZT
dn 10
S130-1
9 el.
307.1
Pokój
20°C 760 W
dn 10
760 W
n3.00
ZT
dn 10
S130-1
8 el.
306.1'
Pokój
20°C 810 W
dn 15
2680 W
dn 10
810 W
ZT
dn 10
n3.50
S130-1
9 el.
308.1
Kuchnia
20°C 310 W
dn 10
450 W
dn 10
310 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
KL.103
Klatka schodowa
8°C 1030 W
dn 15
2850 W
dn 10
1030 W
n3.50
ZT
dn 10
GZ-2 1,500 m
217.3
Pokój
20°C 650 W
dn 10
650 W
ZT
dn 10
n2.50
S130-1
7 el.
213.3
Kuchnia
20°C 340 W
dn 10
830 W
dn 10
340 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
214.3
Pokój
20°C 1050 W
dn 15
2430 W
dn 10
1050 W
ZT
dn 10
n4.00
S130-1
12 el.
206.1
Pokój
20°C 810 W
dn 15
1700 W
dn 10
810 W
n3.50
ZT
dn 10
S130-1
9 el.
207.1
Pokój
20°C 760 W
dn 10
760 W
n3.00
ZT
dn 10
S130-1
8 el.
206.1'
Pokój
20°C 810 W
dn 20
4250 W
dn 10
810 W
ZT
dn 10
n3.50
S130-1
9 el.
208.1
Kuchnia
20°C 310 W
dn 10
760 W
dn 10
310 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
KL.3
Klatka schodowa
8°C 1030 W
dn 20
4530 W
dn 10
1030 W
n4.00
ZT
dn 10
GZ-2 1,500 m
117.3
Pokój
20°C 690 W
dn 10
690 W
ZT
dn 10
n3.00
S130-1
8 el.
113.3
Kuchnia
20°C 360 W
dn 10
1170 W
dn 10
360 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
114.3
Pokój
20°C 1080 W
dn 15
3480 W
dn 10
1080 W
ZT
dn 10
n4.00
S130-1
13 el.
106.1
Pokój
20°C 810 W
dn 15
2510 W
dn 10
810 W
n3.50
ZT
dn 10
S130-1
9 el.
107.1
Pokój
20°C 790 W
dn 10
790 W
n3.50
ZT
dn 10
S130-1
9 el.
106.1'
Pokój
20°C 890 W
dn 20
5820 W
dn 10
890 W
ZT
dn 10
n3.50
S130-1
10 el.
108.1
Kuchnia
20°C 330 W
dn 10
1070 W
dn 10
330 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
KL.1.3
Klatka schodowa
8°C 2520 W
dn 15
2520 W
ZT
dn 15
n6.00
S130-3
18 el.
13.3
Kuchnia
20°C 420 W
dn 10
1530 W
dn 10
420 W
n2.00
ZT
dn 10
S130-1
5 el.
14.3
Pokój
20°C 1260 W
dn 20
4580 W
dn 10
1260 W
ZT
dn 10
n4.50
S130-1
15 el.
6.1
Pokój
20°C 890 W
dn 15
3320 W
dn 10
890 W
n3.50
ZT
dn 10
S130-1
10 el.
7.1
Pokój
20°C 1060 W
dn 10
1060 W
n4.00
ZT
dn 10
S130-1
12 el.
6.1'
Pokój
20°C 1120 W
dn 20
7500 W
dn 10
1120 W
ZT
dn 10
n4.00
S130-1
13 el.
8.1
Kuchnia
20°C 330 W
dn 10
1400 W
dn 10
330 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
dn 25
8770 W
ZR
dn 25
n20
RRC
dn 15
n20
RRC
dn 15
ZR
dn 15
dn 15
1950 W
RRC
dn 15
n20
ZR
dn 20
n20
RRC
dn 15
ZR
dn 15
RRC
dn 15
n20
ZR
dn 25
dn 25
9680 W
0
Piwnica
8°C 0 W
P.1
Pralnia
20°C 1400 W
n5.00
ZT
dn 10
GZ-4 1,500 m
ZT
dn 10
n7.00
GZ-2 1,750 m
S.1
Suszarnia
32°C 2280 W
dn 20
7770 W
dn 20
5820 W
dn 15
4210 W
dn 25
13690 W
dn 20
5410 W
dn 32
19300 W
n20
RRC
dn 15
ZR
dn 20


25
24
23
22
416.1 Pokój 20°C 1940 W
409.1 Pokój 20°C 810 W
407.2 Pokój 20°C 1310 W
406.2 Pokój 20°C 1940 W
408.2 Kuchnia 20°C 450 W
416.2 Pokój 20°C 1940 W
409.2 Pokój 20°C 810 W
316.1 Pokój 20°C 1370 W
309.1 Pokój 20°C 480 W
307.2 Pokój 20°C 760 W
306.2 Pokój 20°C 1370 W
308.2 Kuchnia 20°C 310 W
316.2 Pokój 20°C 1370 W
309.2 Pokój 20°C 480 W
216.1 Pokój 20°C 1370 W
209.1 Pokój 20°C 480 W
207.2 Pokój 20°C 760 W
206.2 Pokój 20°C 1370 W
208.2 Kuchnia 20°C 310 W
216.2 Pokój 20°C 1370 W
209.2 Pokój 20°C 480 W
116.1 Pokój 20°C 1440 W
109.1 Pokój 20°C 500 W
107.2 Pokój 20°C 790 W
106.2 Pokój 20°C 1440 W
108.2 Kuchnia 20°C 330 W
116.2 Pokój 20°C 1440 W
109.2 Pokój 20°C 500 W
16.1 Pokój 20°C 1720 W
9.1 Pokój 20°C 500 W
7.2 Pokój 20°C 1060 W
6.2 Pokój 20°C 1720 W
8.2 Kuchnia 20°C 330 W
16.2 Pokój 20°C 1720 W
9.2 Pokój 20°C 500 W
S130-1 22 el.
S130-1 9 el.
S130-1 15 el.
S130-1 5 el.
S130-1 16 el.
S130-1 6 el.
S130-1 8 el.
S130-1 4 el.
S130-1 17 el.
S130-1 20 el.
S130-1 12 el.
ZT dn 15
ZT dn 10
n4.50
n3.00
n2.00
n1.50
n5.00
n3.50
n4.00
dn 15 1940 W
dn 10 810 W
dn 10 1310 W
dn 10 450 W
dn 15 2750 W
dn 15 3250 W
dn 10 1370 W
dn 10 480 W
dn 10 760 W
dn 10 310 W
dn 20 4600 W
dn 20 5380 W
dn 10 780 W
dn 20 6450 W
dn 20 7510 W
dn 10 1440 W
dn 10 500 W
dn 10 790 W
dn 10 1070 W
dn 10 330 W
dn 25 8390 W
dn 25 9740 W
dn 15 1720 W
dn 10 1060 W
dn 10 1400 W
GZ-4 2,000 m
S.1' Suszarnia 32°C 1940 W
RRC dn 15
n20
ZR dn 25
dn 25 10610 W
0 Piwnica 8°C 0 W
dn 25 12520 W
dn 32 21240 W
dn 40 31850 W
dn 40 44370 W
GZ-4 1,500 m
n5.00
P.2 Pralnia 20°C 1400 W
ZT dn 10
n7.00
GZ-2 1,750 m
S.2 Suszarnia 32°C 2280 W
dn 40 49780 W
S.2' Suszarnia 32°C 1940 W
dn 40 51720 W
dn 40 62330 W
RRC dn 15
ZR dn 20
P



21
20
19
29
30
31
407.3 Pokój 20°C 1310 W
406.3 Pokój 20°C 1940 W
408.3 Kuchnia 20°C 450 W
416.3 Pokój 20°C 1990 W
409.3 Pokój 20°C 810 W
405.1 Łazienka 24°C 590 W
411.1 Łazienka 24°C 410 W
415.1 Łazienka 24°C 570 W
307.3 Pokój 20°C 760 W
306.3 Pokój 20°C 1370 W
308.3 Kuchnia 20°C 310 W
316.3 Pokój 20°C 1380 W
309.3 Pokój 20°C 480 W
305.1 Łazienka 24°C 380 W
311.1 Łazienka 24°C 240 W
315.1 Łazienka 24°C 370 W
207.3 Pokój 20°C 760 W
206.3 Pokój 20°C 1370 W
208.3 Kuchnia 20°C 310 W
216.3 Pokój 20°C 1380 W
209.3 Pokój 20°C 480 W
205.1 Łazienka 24°C 380 W
211.1 Łazienka 24°C 240 W
215.1 Łazienka 24°C 370 W
107.3 Pokój 20°C 790 W
106.3 Pokój 20°C 1440 W
108.3 Kuchnia 20°C 330 W
116.3 Pokój 20°C 1440 W
109.3 Pokój 20°C 500 W
105.1 Łazienka 24°C 390 W
111.1 Łazienka 24°C 240 W
115.1 Łazienka 24°C 370 W
7.3 Pokój 20°C 1060 W
6.3 Pokój 20°C 1720 W
8.3 Kuchnia 20°C 330 W
16.3 Pokój 20°C 1740 W
9.3 Pokój 20°C 500 W
5.1 Łazienka 24°C 450 W
11.1 Łazienka 24°C 290 W
15.1 Łazienka 24°C 410 W
S130-1 15 el.
S130-1 22 el.
S130-1 5 el.
S130-1 23 el.
S130-1 9 el.
S130-1 7 el.
S130-1 5 el.
S130-1 7 el.
S130-1 8 el.
S130-1 16 el.
S130-1 4 el.
S130-1 16 el.
S130-1 6 el.
S130-1 4 el.
S130-1 4 el.
S130-1 8 el.
S130-1 16 el.
S130-1 4 el.
S130-1 16 el.
S130-1 6 el.
S130-1 4 el.
S130-1 4 el.
S130-1 8 el.
S130-1 17 el.
S130-1 4 el.
S130-1 17 el.
S130-1 6 el.
S130-1 4 el.
S130-1 4 el.
S130-1 12 el.
S130-1 20 el.
S130-1 4 el.
S130-1 20 el.
S130-1 6 el.
S130-1 5 el.
S130-1 5 el.
ZT dn 10
ZT dn 15
n4.50
n2.00
n3.00
n2.50
n1.50
n3.50
n5.00
n4.00
dn 10 1310 W
dn 15 1940 W
dn 10 450 W
dn 15 1990 W
dn 10 810 W
dn 10 590 W
dn 10 410 W
dn 10 570 W
dn 15 3250 W
dn 10 450 W
dn 15 2800 W
dn 10 590 W
dn 10 410 W
dn 10 570 W
dn 10 760 W
dn 10 1370 W
dn 10 310 W
dn 10 1380 W
dn 10 480 W
dn 10 380 W
dn 10 370 W
dn 20 5380 W
dn 10 760 W
dn 20 4660 W
dn 10 970 W
dn 10 410 W
dn 10 940 W
dn 20 7510 W
dn 10 790 W
dn 10 1440 W
dn 10 1070 W
dn 10 330 W
dn 20 6520 W
dn 10 500 W
dn 10 1350 W
dn 10 390 W
dn 10 910 W
dn 10 1310 W
dn 25 9740 W
dn 10 1060 W
dn 15 1720 W
dn 10 1400 W
dn 25 8460 W
dn 15 1740 W
dn 15 1740 W
dn 10 450 W
dn 10 1160 W
dn 15 1680 W
dn 10 410 W
RRC dn 15
ZR dn 25
ZR dn 15
ZR dn 20
n20
"1"
dn 25 12520 W
dn 32 30570 W
0 ...wnica ...C 0 W
P.3 Pralnia 20°C 1400 W
GZ-4 1,500 m
GZ-2 1,750 m
GZ-4 2,000 m
ZT dn 10 n5.00
ZT dn 10 n7.00
ZT dn 10 n3.50
S.3 Suszarnia 32°C 2280 W
S.3' Suszarnia 32°C 1940 W
dn 25 18050 W
dn 25 12640 W
dn 25 10700 W
dn 25 10700 W
dn 10 1470 W
dn 15 2190 W
dn 15 3660 W
dn 15 2090 W
dn 20 5750 W
p
b


32
33
34
32
33
34
405.2
Łazienka
24°C 570 W
dn 10
570 W
n2.00
ZT
dn 10
S130-1
7 el.
411.2
Łazienka
24°C 410 W
dn 10
410 W
ZT
dn 10
n1.50
S130-1
5 el.
415.2
Łazienka
24°C 570 W
dn 10
570 W
ZT
dn 10
n2.00
S130-1
7 el.
405.3
Łazienka
24°C 570 W
dn 10
570 W
n2.00
ZT
dn 10
S130-1
7 el.
411.3
Łazienka
24°C 410 W
dn 10
410 W
ZT
dn 10
n1.50
S130-1
5 el.
415.3
Łazienka
24°C 570 W
dn 10
570 W
ZT
dn 10
n2.00
S130-1
7 el.
305.2
Łazienka
24°C 370 W
dn 10
570 W
dn 10
370 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
dn 10
410 W
311.2
Łazienka
24°C 240 W
dn 10
570 W
315.2
Łazienka
24°C 370 W
dn 10
370 W
ZT
dn 10
n1.50
S130-1
4 el.
305.3
Łazienka
24°C 370 W
dn 10
570 W
dn 10
370 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
dn 10
410 W
311.3
Łazienka
24°C 240 W
dn 10
570 W
315.3
Łazienka
24°C 370 W
dn 10
370 W
ZT
dn 10
n1.50
S130-1
4 el.
205.2
Łazienka
24°C 370 W
dn 10
940 W
dn 10
370 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
dn 10
660 W
211.2
Łazienka
24°C 240 W
dn 10
940 W
215.2
Łazienka
24°C 370 W
dn 10
370 W
ZT
dn 10
n1.50
S130-1
4 el.
205.3
Łazienka
24°C 370 W
dn 10
940 W
dn 10
370 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
dn 10
660 W
211.3
Łazienka
24°C 240 W
dn 10
940 W
215.3
Łazienka
24°C 370 W
dn 10
370 W
ZT
dn 10
n1.50
S130-1
4 el.
105.2
Łazienka
24°C 370 W
dn 10
1310 W
dn 10
370 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
dn 10
910 W
111.2
Łazienka
24°C 240 W
dn 10
1310 W
115.2
Łazienka
24°C 370 W
dn 10
370 W
ZT
dn 10
n1.50
S130-1
4 el.
105.3
Łazienka
24°C 370 W
dn 10
1310 W
dn 10
370 W
n1.50
ZT
dn 10
S130-1
4 el.
dn 10
910 W
111.3
Łazienka
24°C 240 W
dn 10
1310 W
115.3
Łazienka
24°C 370 W
dn 10
370 W
ZT
dn 10
n1.50
S130-1
4 el.
5.2
Łazienka
24°C 410 W
dn 15
1680 W
dn 10
410 W
n2.00
ZT
dn 10
S130-1
5 el.
dn 10
1160 W
11.2
Łazienka
24°C 290 W
ZR
dn 15
RRC
dn 15
n20
dn 15
1680 W
15.2
Łazienka
24°C 410 W
dn 10
410 W
ZT
dn 10
n2.00
S130-1
5 el.
5.3
Łazienka
24°C 410 W
dn 15
1680 W
dn 10
410 W
n2.00
ZT
dn 10
S130-1
5 el.
dn 10
1160 W
11.3
Łazienka
24°C 290 W
ZR
dn 15
RRC
dn 15
n20
dn 15
1680 W
15.3
Łazienka
24°C 410 W
dn 10
410 W
ZT
dn 10
n2.00
S130-1
5 el.
dn 15
2090 W
q
p
dn 10
1470 W
p
dn 15
2090 W
dn 15
2090 W
q
p
dn 10
1470 W
dn 15
2090 W
b
ZR
dn 15
RRC
dn 15
n20
dn 20
7840 W
0
Piwnica
8°C 0 W
dn 25
9310 W
n20
ZR
dn 15
RRC
dn 15
dn 25
11400 W
dn 32
17050 W
"2"
dn 20
5650 W
ZR
dn 15
RRC
dn 15
n20
dn 15
3580 W
n20
ZR
dn 15
RRC
dn 15

OZNACZENIA:


7.1
Pokój
+20°C 940 W
1010 W
ZT
ZR
RRC
RZR
ZAWODC

Numer pomieszczenia
Nazwa pomieszczenia
Zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia
Temperatura pomieszczenia

OZNACZENIA GRZEJNIKÓW ISTNIEJĄCYCH:

Wydajność grzejnika dla parametrów 95 / 70 °C;
Istniejący zawór termostatyczny prosty
Typ / Średnica / Nastawa

Istniejący zawór odcinający do współpracy
z regulatorem różnicy ciśnień;
Istniejący regulator różnicy ciśnień;

Istniejący zawór regulacyjny z nastawą wstępną;

Istniejący zawór kulowy;

UWAGI:

PROJEKT REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPORZĄDZONO NA BAZIE DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE **LOKUM** s.c.
ul. Parkowa 15/4U
30-538 Kraków
tel./fax 12 659 19 08
http:// www.lokumsc.pl
e-mail: biuro@lokumsc.pl

TEMAT	PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻWIRKI I WIGURY" UL. ŻWIRKI I WIGURY 87A, 44-122 GLIWICE	
LOKALIZACJA	UL. MŁODYCH PATRIOTÓW 1-5 44-122 GLIWICE	
BRANŻA	**SANITARNA**	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
RYSUNEK	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.	
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. SYLWESTER BABCZYŃSKI upr. bud. nr SKL/3451/PWOS/11	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. TOMASZ SKOTNICA	

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
05.2017	-		**3**