



Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury



44-122 Gliwice, ul. Żwirki i Wigury 87A

TELEFONY:

Sekretariat:

32 232 19 07
32 337 00 30-31

Dział Techniczny:

32 337 00 34/35/43

Księgowość:

32 337 00 41

Księgowość opłaty:

mieszkalne

32 337 00 36/39

użytkowe

32 337 00 47

Windykacja:

32 337 00 49

Sprawy członkowskie:

32 337 00 45

NIP:

631-000-69-97

KRS:

0000122360

REGON:

271189711

www.smziw.pl

Gliwice, 30.01.2020r.

Dot. zapytania w sprawie przetargu na „Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła”

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w nawiązaniu do otrzymanych zapytań przesłanych drogą mailową w dniach 28 i 29 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszonego przetargu na „Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła” informuje :

zapytania nr 1 -czy wyrażamy zgodę na kotwienie do ścian wszystkich budynków konstrukcji wsporczej dla dźwigów towarowo osobowych, koniecznych do dostarczenia materiałów i urządzeń na dachy budynków?

odpowiedź: kotwienie do ścian wszystkich budynków przedmiotowej konstrukcji spowoduje trwałe uszkodzenie nowo wykonanej termomodernizacji elewacji budynków, ie tylko zostawiając ślad wizualny, ale wpłynie również na uszkodzenie izolacji budynku oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie dopuszczamy trwałego uszkodzenia elewacji budynków. W związku z powyższym nie wyrażamy zgody na przedmiotowe rozwiązanie.

zapytania nr 2 – czy dopuszczamy transport pionowy (zrzut) urobku z rozbiórki kanału zsykowego w istniejących szachtach zsykowych, czy konieczne jest utworzenie zewnętrznego zsypu systemowego (z koszy zsykowych) na elewacji budynku?

odpowiedź: transport urobku z rozbieranego kanału zsykowego musi odbywać się na zewnątrz budynku z zastosowaniem zsypu systemowego. Istniejące zsypy są nieczynne.

zapytanie 3 - czy jest możliwe bezproblemowe poruszanie się po całym dachu budynku – od pierwszej do ostatniej kondygnacji? , czy wystarczające będzie jeśli wykonawca zapewni tylko jeden transport pionowy (winda towarowo osobowa) na dach na dany budynek, czy potrzebny jest dla każdej klatki schodowej osobny środek transportu pionowego?

odpowiedź: istnieje możliwość poruszania się po całym dachu budynku z uwzględnieniem faktu, że poziom dachu na budynku jest zróżnicowany. Inwestor nie jest w stanie określić czy Wykonawca zapewniając jedną drogę transportu pionowego zrealizuje zadanie.

Z poważaniem

Kopia: a/a

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
S.M. im. Żwirki i Wigury
w Gliwicach

Halina Samuła

PREZES ZARZĄDU
S.M. im. Żwirki i Wigury
w Gliwicach

mgr inż. Grzegorz Budny